



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

UAB „Elpa ir partneriai“
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 38 01 78 , faks. (8 ~ 5) 41 13 73

IŠVADA Nr. EB-13/2004

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“.....
(gamintojas, adresas)

.....Koaksialinis kabelis „S660“: viengyslis vario laidininkas (1,0 mm), padengtas fiziškai pūstu PE, AL/PE plėvele, aliuminio gyslų pyne bei išorine baltos spalvos PVC izoliacija. Kabelio išorinis skersmuo 6,7 mm
(gaminio pavadinimas)

ir įformino EB-13/2004.....bandymų ataskaitą.
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių RG6, RG660, 3C-3V, 3C-3V/C90, RG5960C/U, SL59, SL5990, SL6, SL6/1.1, S5967, S5990C, S660, S660F, S660C, S660MS.051, S660C/2UTP, S690, S6TS, RG11, S1160, S1160F, S1160C, S1560CA, S1560CAF, S1560CAMS.109, S58L, S240, S400, S400C, S600 tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.
(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaitaEB-13/2004.....
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki2010-03-22.....
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko
pavadootojas, technikos vadovas

Donatas Lipinskas

Vitold Kostiukevič