



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

UAB „Elpa ir partneriai“  
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda  
Tel. ( 8 ~ 46 ) 38 01 78 , faks. ( 8 ~ 5 ) 41 13 73

**IŠVADA Nr. EB-14/2004**

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“.....  
(gamintojas, adresas)

... Koaksialinis kabelis „SL5990 LSOH“: viengyslis vario laidininkas (0,8 mm), padengtas fiziškai pūstu PE, AL/PE plėvele, alavuoto vario gyslų pyne bei išorine baltos spalvos behalogenine, mažo dūmingumo izoliacija. Kabelio išorinis skersmuo 6,0 mm.....

(gaminio pavadinimas)

ir įformino ..... EB-14/2004.....bandymų ataskaitą.  
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių SL5990 LSOH, S5990C LSOH, S5967CA LSOH tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.

(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaita .....EB-14/2004.....  
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki .....2010-03-22.....  
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Donatas Lipinkas

Gaisrinių bandymų, cheminių ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko pavaduotojas, technikos vadovas



Vitold Kostiukevič