



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

UAB „Elpa ir partneriai“
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 38 01 78 , faks. (8 ~ 5) 41 13 73

IŠVADA Nr. EB-15/2004

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“.....
(gamintojas, adresas)

..... Koaksialinis kabelis „RG5990B/U“: viengyslis vario laidininkas (0,7 mm), padengtas dielektriku PE, vario gyslų pyne bei išorine juodos spalvos PVC izoliacija. Kabelio išorinis skersmuo 5,9 mm

(gaminio pavadinimas)

ir įformino EB-15/2004.....bandymų ataskaitą.
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių RG5990B/U, RG58, RG58A, RG58U, RG213 tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.

(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaitaEB-15/2004.....
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki2010-03-22.....
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko
pavadootojas, technikos vadovas



Donatas Lipinskas
Gaisrinių tyrimų centras