



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

UAB „Elpa ir partneriai“
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 38 01 78 , faks. (8 ~ 5) 41 13 73

IŠVADA Nr. EB-16/2004

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“
(gamintojas, adresas)

.....Apsaugos sistemų signalizacijos kabelis „SS8“: daugiagysliai alavuoto vario laidininkai
(7x0,2 mm) su skirtingų spalvų PE izoliacija bei išorine baltos spalvos PVC izoliacija. Išorinis
kabelio skersmuo 4,6 mm.....

(gaminio pavadinimas)

ir įformino EB-16/2004.....bandymų ataskaitą.
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių SSM2, SS M4 (alavuotas), SS M4 (nealavuotas), SS M4/S
(ekranuotas), SS M6 (alavuotas), SS M6 (nealavuotas), SS M6/S (ekranuotas), SS M8
(nealavuotas), SS2, SS4, SS6, SS6A, SS6S, SS8, SS8A, SS8S, SS10, SS10A, SS10S, SS12, SS12A,
SS12S tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.

(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaitaEB-16/2004.....
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki2010-03-22.....
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko
pavadootojas, technikos vadovas



Donatas Lipinskas
Gaisrinių
tyrimų
Vitoldas Kostiukevič