



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

UAB „Elpa ir partneriai“
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 38 01 78 , faks. (8 ~ 5) 41 13 73

IŠVADA Nr. EB-17/2004

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“.....
(gamintojas, adresas)

..... Priešgaisrinių sistemų signalizacijos kabelis „SFA 1x2x0,8“: du vario laidininkai (0,8 mm), padengti PE izoliacija bei ekranuoti aliuminio folija. Išorinė raudonos spalvos PVC izoliacija. Kabelio išorinis skersmuo 5,0 mm.....

.....
(gaminio pavadinimas)

ir įformino EB-17/2004.....bandymų ataskaitą.
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių SFA 1X2X0,8, SFA 1X4X0,8 tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.

(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaitaEB-17/2004.....
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki2010-03-22.....
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko
pavadootojas, technikos vadovas



Donatas Lipinskas

Gaisrinių
tyrimų
centras
Vitold Kostiukevič