



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

UAB „Elpa ir partneriai“  
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda  
Tel. ( 8 ~ 46 ) 38 01 78 , faks. ( 8 ~ 5 ) 41 13 73

IŠVADA Nr. EB-18/2004

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“.....  
(gamintojas, adresas)

..... Vytų porų 3 kategorijos kabelis „STRES 5x2“: penkios poros viengyslių vario laidininkų (0,5 mm), padengtų PE izoliacija. Išorinė baltos spalvos PVC izoliacija. Kabelio išorinis skersmuo 6,0 mm.....

(gaminio pavadinimas)

ir informo ..... EB-18/2004.....bandymų ataskaitą.  
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių STRE 1x2, STRES 1x2, STRE 2x2, STRES 2x2, STRE 3x2, STRES 3x2, STRE 5x2, STRES 5x2, STRE 10x2, STRES 10x2, STRE 20x2, STRES 20x2 tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.

(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaita .....EB-18/2004.....  
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki .....2010-03-22.....  
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių  
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Gaisrinių bandymų, cheminių  
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko  
pavadootojas, technikos vadovas

Donatas Lipinskas

Gaisrinių  
tyrimų  
centras

Vitold Kostiukevich