PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

UAB „Elpa ir partneriai"
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 38 01 78 , faks. (8 ~ 5) 41 13 73

IŠVADA Nr. EB-19/2004

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

……UAB „Elpa ir partneriai"……
(gamintojas, adresas)

……Vytų porų 6 kategorijos kabelis „CAT6/STP": keturios poros viengyslių vario laidininkų (0,5 mm), padengtų PE izoliacija, bei ekranuotų AL/PE plėvele. Laidininkų poras skiria kryžminė pertvara. Išorinė pilkos spalvos PVC izoliacija. Kabelio išorinis skersmuo 7,0 mm……
(gaminio pavadinimas)

ir įformino …… EB-19/2004……bandymų ataskaitą.
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių CAT5E/UTP, CAT5E/STP, CAT6/UTP, CAT6/STP tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.
(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaita ……EB-19/2004……
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki ……2010-03-22……
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas — Donatas Lipinskas

Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko
pavaduotojas, technikos vadovas — Vitold Kostiukevič

Gaisrinių tyrimų centras