



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

UAB „Elpa ir partneriai“  
Birutės g. 2, LT-5802 Klaipėda  
Tel. ( 8 ~ 46 ) 38 01 78 , faks. ( 8 ~ 5 ) 41 13 73

**IŠVADA Nr. EB-21/2004**

DĖL KABELIŲ ATITIKIMO STANDARTO LST EN 50265-2-1:1999 REIKALAVIMAMS

Parengta 2007-03-22

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras išbandė

.....UAB „Elpa ir partneriai“.....  
(gamintojas, adresas)

..... Audio sistemų kabelis „SA2,50T“: du daugiagysliai vario laidininkai, izoliuoti išorine, skaidria, PVC izoliacija. Kabelio išoriniai matmenys 3,8x7,0 mm.....  
(gaminio pavadinimas)

ir įformino ..... EB-21/2004.....bandymų ataskaitą.  
(bandymų ataskaitos Nr.)

Pagal bandymų rezultatus šių SA0.35, SA0.35T, SA0.50, SA0.50T, SA0.75, SA0.75T, SA1.00, SA1.00T, SA1.20, SA1.20T, SA1.30, SA1.30T, SA1.50, SA1.50T, SA2.00, SA2.00T, SA2.50, SA2.50T, SA3.00, SA3.00T, SA4.00T, SA5.00T tipų kabeliai tenkina standarto LST EN 50265-2-1:1999 reikalavimus.

(normatyvinis dokumentas)

Šis dokumentas galioja kartu su bandymų ataskaita .....EB-21/2004.....  
(bandymų ataskaitos Nr.)

iki .....2010-03-22.....  
(galiojimo terminas)

Gaisrinių bandymų, cheminių ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Gaisrinių bandymų, cheminių ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininko pavaduotojas, technikos vadovas

Donatas Lipinskas

Vitold Kostiukevič